

## 質問への回答書

開 札 日	令和6年9月17日(金)
入 札 番 号	8108
案 件 名	壁面収納庫
納 入 場 所	宇都宮市役所5階 契約課

No.	摘要
1	質問 「仕様書8その他(1)高さがあるもの(H1700mm以上)については耐震固定をすること」とありますが、どのような方式の耐震固定を想定されているのか教えていただけないでしょうか。
	回答 3台のうち、1台は壁に接して配置するため、壁固定を想定しております。残りの2台につきましては、当製品の背面に設置される「OKAMURA 壁面収納庫4B88ZH-ZA75(W900mm×D450mm×H2100mm)」との背合わせでの連結を想定しております。