

平成28年4月7日に公告した「宇都宮市新中間処理施設（仮称）新北清掃センター建設工事[宇都宮市下田原町3435番地]」の一部を次のとおり改正したので、公告する。

平成28年4月25日

宇都宮市長 佐藤 栄一

発注仕様書中 頁21 表 性能保証項目(4/4)中 番号18 空調設備 保証値
「夏季 湿度 77%, 冬季 湿度 59%を
夏季 湿度 76%, 冬季 湿度 60%」
に改正する。

発注仕様書中 頁186 3 空調設備工事 (1) 設計基準 (キ) 設計用屋内条件中
表 設計室内条件 外気
「夏季 湿度 77%, 冬季 湿度 59%を
夏季 湿度 76%, 冬季 湿度 60%」
に改正する。