

令和4年9月28日に公告した「(仮称)大谷観光周遊拠点施設新築工事[宇都宮市大谷町1269番地]」の一部を次のとおり改正したので、公告する。

令和4年10月19日

宇都宮市長 佐藤 栄一

#### 設計図書中

表紙 「陸屋根」概要欄

「改質アスファルト防水」を

「改質アスファルトシート防水」に改正する。

20頁 「改質アスファルト防水」名称欄を

「改質アスファルトシート防水」に改正する。

20頁 「改質アスファルト防水」摘要欄

「A-1 同等品」を

「AS-T1」に改正する。

25頁 「庇集成梁」摘要欄

「桧 特等 KD」を

「桧 集成材」に改正する。

25頁 「樋受集成梁」摘要欄

「桧 特等 KD」を

「桧 集成材」に改正する。

28頁 「アルミ製軒樋」名称欄を

「カーガルム鋼板製軒樋」に改正する。

41頁 「コンクリート打設手間」摘要欄に

「植栽」を追記する。

84頁 「コンクリート打設手間」摘要欄に

「植栽」を追記する。

84頁 「コンクリート打設手間」数量欄

「19.1 m<sup>3</sup>」を

「24.4 m<sup>3</sup>」に改正する。

84頁 「コンクリートポンプ圧送」摘要欄

「花壇」を

「植栽」に改正する。

図面番号 公A - 04 「13 - 4 とい 軒どい」欄

「アルミニウム」を

「カラーガルバリウム鋼板」に改正する。

図面番号 公A - 10 「屋根」欄

「改質アスファルト防水」を

「改質アスファルトシート防水」に改正する。

図面番号 公A - 10 「雨樋」欄

「アルミ製半丸軒樋 120」を

「カラーガルバリウム鋼板製軒樋 120半丸」に改正する。

図面番号 公A - 14 「軒樋」欄

「アルミ製半丸軒樋 120」を

「カラーガルバリウム鋼板製軒樋 120半丸」に改正する。

図面番号 公A - 14 「屋上」欄

「改質アスファルト防水」を

「改質アスファルトシート防水」に改正する。

図面番号 公A - 15 「軒樋」欄

「アルミ製半丸軒樋 120」を

「カラーガルバリウム鋼板製軒樋 120半丸」に改正する。

図面番号 公A - 17 「軒樋」欄

「アルミ製半丸軒樋 120」を

「カラーガルバリウム鋼板製軒樋 120半丸」に改正する。

図面番号 公A - 17 「半丸支持樋金物」欄

「@900」を

「@600」に改正する。

図面番号 公A - 19 「防水」欄

「改質アスファルト防水」を

「改質アスファルトシート防水」に改正する。

図面番号 公A - 20 「軒樋」欄

「カラーガルバリウム鋼板製樋（市販品）120」を

「カラーガルバリウム鋼板製軒樋 120半丸」に改正する。