

仕 様 書

1 品名・数量 漏水探知器 2台（付属品を含む）

2 付属品

- (1) 手元スイッチ付センサー
- (2) 両耳用ヘッドフォン（Φ3.5）
- (3) 収納ケース
- (4) 肩掛けベルト
- (5) 腰ベルト

3 基本的要件（機能，性能，規格）

- (1) 寸法・重量 : 本体の寸法はW160mm D40mm H105mm程度，重量は600g程度で簡便に持ち運びできること
- (2) 周波数 : ハイパスフィルタ8段階程度（100～1200Hz）・ローパスフィルタ8段階程度（400～5000Hz）を組み合わせたバンドパスフィルタの設定が55通り程度で，周波数範囲は100～5000Hzであること
- (3) 衝撃音緩和設定 : 衝撃音緩和のために4段階程度のリミッタが設定できること
- (4) 表示機能 : 本体表示部はバックライト付きグラフィック液晶表示で信号レベル，フィルタ値，電池残量，音量設定値，リミットレベルを表示できること
- (5) 外部接続方法 : 外部接続（入力）はセンサー部接続コネクタにより行い，（出力）は両耳用ヘッドフォン（Φ3.5 ステレオ）に出力する方法であること
- (6) 電源 : 単3アルカリ電池であること
- (7) 連続動作時間 : 40時間以上であること
- (8) 動作温度範囲 : -20℃～+55℃であること
- (9) センサーの形式 : 圧電型加速度センサーであること
- (10) 防塵防水性能 : 本体はIP54相当，センサーはIP67相当の防塵防水性能があること

4 銘柄等

「フジテコム株式会社」

スマート漏水探知器 LDR-20

その他，上記銘柄の性能と同等品以上のもの

5 納入場所 宇都宮市山本1丁目37番27号
宇都宮市上下水道局水道管理課 配水管理センター

6 納入期限 令和7年9月30日まで

7 その他

- (1) 同等品で見積しようとするものは、事前に同等性を証明する書類（価格の記載されたカタログ等）を企業総務課管理契約グループまで提出し、承諾を得ること。
- (2) 納入の際は、事前に納入予定日時を配水管理センター（担当：鈴木 電話：028-616-1331）に連絡し、指示を受けること。
- (3) 必要に応じ、取り扱い及び操作に関する説明を十分に行うこと。
- (4) 本仕様書に定めのない事項については担当の指示に従うこと。