

仕様書

1 件名 隔膜式圧力計

2 数量 1台

3 基本的要件

隔膜式圧力計

- (1) 取付方式 フランジ式
- (2) フランジ規格 J I S 10K
- (3) フランジサイズ 25A
- (4) ダイアフラム径 ϕ 80 (1接点)
- (5) 指示計 ϕ 150 (1接点)
- (6) 形状 200形

4 納入場所 宇都宮市今里町1188番地2 (松田新田浄水場)

5 納入期限 令和8年3月31日まで

可能な限り速やかに納入すること

6 参考銘柄 長野計器 隔膜式圧力計 S C 21-313-83200 J M 21110

7 保証

保証期間は、本件引渡しの翌日から起算して1年間とし、供給者に起因すると判断される障害が発生した場合、供給者は速やかに無償修理又は交換を行うものとする。