

## 仕 様 書

- 1 件 名 ソレノイド駆動定量ポンプ
- 2 数 量 2台
- 3 基本的要件
  - (1) 機器名称 ソレノイド駆動定量ポンプ
  - (2) 使用条件 周囲温度0～40℃（凍結なきこと）  
移送液温0～40℃（凍結なきこと）
  - (3) 使用液 次亜塩素酸ソーダ
  - (4) 性 能 最大吐出量60mL/min  
最高吐出圧1MPa
  - (5) 動 力 単相100V～240V（±10%）
  - (6) 接続口径 PVCブレードホースφ6×φ11
  - (7) 環境耐性 IP65相当
- 4 納入場所 日光市瀬川1334番地1（今市浄水場）
- 5 納入期限 令和 8年 3月10日まで  
可能な限り速やかに納入すること
- 6 参考銘柄 （株）タクミナ ソレノイド駆動定量ポンプ（CLPW-60-ATCF  
-HWJ）
- 7 保 証 保証期間は、本件引き渡しの翌日から起算して1年間とし、供給者に起因すると判断される障害発生した場合、供給者は速やかに無償修理又は交換を行うものとする。