

ポリ塩化アルミニウム購入仕様書

- 1 購入品の納入その他については、すべてこの仕様書による。
- 2 納入するポリ塩化アルミニウムは、以下の規格に適合している事。
日本水道協会規格 JWWA K 154-2016及び厚生省令第15号「水道施設の技術的基準を定める省令」第1条第16項の基準に適合している、57%～65%の高塩基度品である事。
- 3 納入場所は、下記のとおりとする。
日光市瀬川1334番地1（今市浄水場） 5 m³貯留タンク 1基
- 4 購入予定数量は、下記のとおりとする。
今市浄水場
高塩基度品 年間 2,380 kg
【上記数量は見込み数量であり、購入数量を保証するものではない】
- 5 納入期間は、令和9年3月31日までとする。
- 6 納入時期・場所・数量等は、その都度局の指示に従うものとする。
- 7 納入方法は、タンクローリーによる納入とする。
- 8 運賃等は、すべて受託者の負担とすること。
- 9 納入にあたって、本仕様での適合を示す成分分析表を提出し、局の承認を得ること、不合格があった場合は速やかに代品を納入すること。
- 10 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた時は、発注者と供給者とが協議して定めるものとする。