平成３０年５月１０日に公告した「松田新田浄水場４号薬品沈澱池傾斜板設備等更新工事［宇都宮市今里町１１８８番地２］」の一部を次のとおり改正したので，公告する。

平成３０年５月２３日

宇都宮市上下水道事業管理者　桜井　鉄也

設計図書中，特記仕様書の「４　電気設備　(2)　電気設備仕様」のうち，

ア　４号沈澱池操作盤 LCP-7B　　型式　鋼板製屋外自立形
イ　No.４電磁弁箱 LB-4　　型式　鋼板製屋外壁掛形　　を

ア　４号沈澱池操作盤 LCP-7B　　型式　鋼板製屋内自立形
イ　No.４電磁弁箱 LB-4　　型式　鋼板製屋内壁掛形　　に改正する。