

平成29年6月15日に公告した「松田新田浄水場濃縮槽掻寄機設備等更新工事〔宇都宮市今里町1188番地2〕」の一部を次のとおり改正したので、公告する。

平成29年6月26日

宇都宮市上下水道事業管理者 桜井鉄也

設計図書中、特記仕様書の4.電気設備(2)機器仕様 ウ 濃縮槽排水地設備補助継電器盤機能増設のうち

可逆回路から非可逆回路への変更及び手動/自動モード(自動時常時運転)を

非可逆回路から可逆回路への変更及び手動/自動モード(自動時常時運転)

に改正する。